

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»

25.01.2021 №01-08/03

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
щодо запобігання пожежам у закладі освіти на 2021 рік

1. КУЛИКУ Ю.О., відповідальній особі за проведення інструктажів з пожежної безпеки:

1.1 протягом весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів проводити для працівників закладу та мешканців гуртожитку (під підпис) позапланові інструктажі з питань пожежної безпеки із записом у Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

1.2 до 01.02.2021 скласти графік огляду гуртожитку щодо дотримання мешканцями правил пожежної безпеки. Згідно графіку проводити перевірки. Результати огляду оформляти у вигляді службової записки.

1.3 до 15.02.2021 організувати повторне вивчення працівниками Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974.

2. МЕХ А.О., посадовій особі щодо забезпечення пожежної безпеки та за утримання, експлуатацію засобів протипожежного захисту:

2.1 надати пропозиції щодо перегляду (у разі необхідності) наказів про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, устаткування тощо;

2.2 перевірити до 01.02.2021 наявність в кожному приміщенні (будівлі, споруді тощо) закладу освіти табличок з прізвищами відповідальних за пожежну безпеку, номерів телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкцій з пожежної безпеки; у разі потреби поновити їх.

2.3 забезпечити контроль за тим, щоб дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння були вільними, утримувалися справними, взимку очищалися від снігу;

2.4 організувати перед початком опалювального сезону огляд теплової мережі, приладів опалювання (результати огляду фіксувати в спеціальному журналі з датою, прізвищем особи, яка його проводила, та її підписом);

2.5 до 01.02.2021 року провести аналіз наявної кількості вогнегасників. У разі потреби, спланувати та організувати їх закупівлю. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками;

2.6 забезпечити:

2.6.1 проведення своєчасних оглядів та технічне обслуговування вогнегасників;

2.6.2 утримання вогнегасників в працездатному стані;

2.6.3 не допускати використання вогнегасників не за призначенням;

2.6.4 огляд вогнегасників при їх експлуатації не рідше одного разу на місяць;

2.6.5 ведення журналу обліку вогнегасників.

2.7 щомісячно перевіряти протипожежний стан місць зберігання легкозаймистих та горючих речовин (рідин та матеріалів). При виявленні порушень негайно їх усунути;

2.7 не допускати перепланування приміщень, споруд та зміну функціонального призначення без узгодження проектної документації, згідно з нормативно-правовими актами України.

3. Працівники (крім педагогічних) зобов'язані:

3.1 знати та дотримуватись Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, Інструкцію про встановлення протипожежного режиму в Державному навчальному закладі «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій», затвердженої наказом від 04.03.2020 №01-08/15, Інструкцію про заходи пожежної безпеки, а сторожі додатково – Інструкцію про контроль за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі в Державному навчальному закладі «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій», затвердженої наказом від 04.03.2020 №01-08/15;

3.2 вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і усунення недоліків, що можуть її спричинити;

3.3 брати участь у практичних тренуваннях — не рідше разу на півроку;

3.4 не захищати і не використовувати для складування матеріалів, устаткування тощо протипожежні відстані між будівлями, спорудами, майданчиками;

3.5 оглядати службові приміщення після закінчення робочого дня, усувати виявлені недоліки, зачиняти приміщення, знеструмивши електромережу.

4. Педагогічні працівники зобов'язані:

4.1 знати та дотримуватись Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, Інструкцію про встановлення протипожежного режиму в Державному навчальному закладі «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій», затвердженої наказом від 04.03.2020 №01-08/15, Інструкцію про заходи пожежної безпеки;

4.2 здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму здобувачами освіти;

4.3 вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і усунення недоліків, що можуть її спричинити;

4.4 брати участь у практичних тренуваннях — не рідше раз у на півроку;

4.5 оглядати кабінети, майстерні тощо після закінчення занять, уроків, усувати виявлені недоліки, зачиняти приміщення, знеструмивши електромережу;

4.6 не захищати і не використовувати для складування матеріалів, устаткування тощо протипожежні відстані між будівлями, спорудами, майданчиками.

5. Бухгалтерській службі закладу освіти передбачити у розрахунках до кошторису доходів та витрат на 2021 рік видатки:

5.1 на поточний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (гуртожиток) та на спостереження за пожежною автоматикою (гуртожиток, майстерні);

5.2 на придбання пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у навчальному корпусі (за спеціальним фондом та/або внести зміни до кошторису за загальним фондом);

5.3 на придбання дверей коридору II і III поверхів навчального корпусу (за загальним та/або спеціальним фондами).

6. Керівникам структурних підрозділів закладу освіти:

6.1 не допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежний інструктаж;

6.2 не допускати проведення тимчасових вогневих робіт на об'єктах без оформлення наряду-допуску на проведення вогневих робіт, попереднього інструктажу, підготовки робочого місця та наявності на ньому первинних засобів пожежогасіння.

7. КУЛАЖЕНКО Т.М., коменданту:

7.1 переглянути спільно із завідувачем господарством наявні у гуртожитку первинні засоби пожежогасіння. За необхідності доукомплектувати пожежним інвентарем, наочною агітацією та пам'ятками щодо дотримання мешканцями вимог встановленого протипожежного режиму та дій під час виявлення осередків пожеж;

7.2 заборонити використання здобувачами освіти, які проживають у гуртожитку прасок, крім спеціально відведених для цього приміщень.

8. Класним керівникам протягом II семестру 2020/2021 навчального року організувати здобувачам освіти:

8.1 бесіди, вікторини щодо заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями (здобувачі освіти повинні знати плани евакуації; місця розміщення первинних засобів пожежогасіння; вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння), надання домедичної допомоги.

9. КОЛІСНИКУ В.П., заступнику директора з навчально-виховної роботи забезпечити:

9.1 наявність у гуртожитку списків (журнали обліку) здобувачів освіти, які залишаються на ніч.

10. Черговий у гуртожитку заступаючи на зміну зобов'язаний:

10.1 знати місця розміщення здобувачів освіти у гуртожитку;

10.2 перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту;

10.3 пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори тощо) не захарашено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без перешкод відчинені;

10.4 у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити директора або особу, що його заміщує.

11. Сторож заступаючи на зміну зобов'язаний:

11.1 перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту;

11.2 пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори тощо) не захарашено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без перешкод відчинені;

11.3 у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити директора або особу, що його заміщує.

. 12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Олександр САЮН